

СОГЛАСОВАНО

Министерство образования
и науки
"11" 11 2025
Н. В. Кадеев

УТВЕРЖДАЮ

Ректор РБХУ ВО НГИЭУ Д.Э.Н. профессор

А.Е. Шамин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09/2025


Газоснабжение жилых помещений по адресу: Нижегородская область, Воротынский р-н, р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 9, пом. П1, жилое помещение, жилое помещение П2, жилое помещение П3


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Жилое помещение				
Строительство наружного газопровода до отключающих устройств				
Надземный стальной газопровод-ввод				
1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,025	
2	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	
3	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1	
Устройство наружных и внутренних газопроводов после отключающих устройств				
Надземный стальной газопровод-ввод				
4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,03	
5	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	3	
Футляр в дом				
6	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
7	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	
8	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	
9	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм	100 шт	0,01	
10	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,5	
11	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт	0,01	
Внутренний газопровод				
12	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,001	
13	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,1	
14	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	
15	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,025	
16	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	
17	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
18	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	шт	1	
19 О	Газовая плита Gefest ПГ 3200-06 К33	шт	1	
20	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт	1	
21	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм	шт	1	
22	Установка водонагревателей: проточных /котла	шт	1	
23 О	Котел газовый настенный HUBERT Smart AGB 24DY, 2-ух контур, 24 кВт 1925126	шт	1	
24	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1	
25 О	Счетчик газа Газдевайс NPM-G 4 правый	шт	1	
26	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл	1	
27 О	Система контроля СКЗ - "Кристалл"-2-20-К (CH4+CO)	компл	1	
Испытания газопровода				
28	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	0,081	
Раздел 2. Жилое помещение П2				
Устройство наружных и внутренних газопроводов после отключающих устройств				
Надземный стальной газопровод-ввод				
29	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,025	
30	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	
Футляр в дом				
31	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
32	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	
33	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	
34	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм	100 шт	0,01	
35	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,5	
36	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт	0,01	
Внутренний газопровод				
37	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,001	
38	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,1	
39	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	
40	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,025	
41	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	
42	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	2	
43	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	шт	1	

1	2	3	4	5
44 О	Газовая плита Gefest ПГ 3200-06 К33	шт	1	
45	Подводка гибкая к газовым приборам, сифонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт	1	
46	Подводка гибкая к газовым приборам, сифонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм	шт	1	
47	Установка водонагревателей: проточных /котла	шт	1	
48 О	Котел газовый настенный HUBERT Smart AGB 24DY, 2-ух контур, 24 кВт 1925126	шт	1	
49	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1	
50 О	Счетчик газа Газдевайс NPM-G 4 правый	шт	1	
51	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл	1	
52 О	Система контроля СКЗ - "Кристалл"-2-20-К (CH4+CO)	компл	1	
Испытания газопровода				
53	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	0,051	
Раздел 3. Жилое помещение ПЗ				
Устройство наружных и внутренних газопроводов после отключающих устройств				
Надземный стальной газопровод-ввод				
54	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,025	
55	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	
Футляр в дом				
56	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
57	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	
58	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	
59	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм	100 шт	0,01	
60	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,5	
61	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт	0,01	
Внутренний газопровод				
62	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,001	
63	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,1	
64	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	
65	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,025	
66	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	
67	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	2	
68	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	шт	1	
69 О	Газовая плита Gefest ПГ 3200-06 К33	шт	1	

1	2	3	4	5
70	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт	1	
71	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм	шт	1	
72	Установка водонагревателей: проточных /котла	шт	1	
73 О	Котел газовый настенный HUBERT Smart AGB 24DY, 2-ух контур, 24 кВт 1925126	шт	1	
74	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1	
75 О	Счетчик газа Газдевайс NPM-G 4 правый	шт	1	
76	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл	1	
77 О	Система контроля СКЗ - "Кристалл"-2-20-К (CH ₄ +CO)	компл	1	
Испытания газопровода				
78	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	0,051	

Составил:  А.А. Елагина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  В.Н. Сапогов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]